

<b>CHECKLISTE zur Brandsicherheitswache (BSW)</b>			
<b>OBJEKT:</b>			
<b>durchgeführt</b>		<b>nicht zutreffend</b>	<b>Kontrollmerkmale</b>
<b>ja</b>	<b>nein</b>		
			Abnahmeprotokoll beachtet
			Kontakt zum Verantwortlichen der Veranstaltung hergestellt
			Kontakt zu Sanitätswache/ Sicherheitsdienst hergestellt
			Kontakt zur Zentralen Leitstelle hergestellt
			Personal der BSW vollzählig?
			Platz für die BSW (z. B. auf der Bühne) vorhanden?
			Zufahrten, Bewegungs- und Aufstellflächen für Feuerwehr/Rettungsdienst sowie Rettungswege im Außenbereich freigehalten?
			Rettungswege (Gänge und Stufengänge, Ausgänge aus Versammlungsräumen, notwendige Flure und Treppen, Ausgänge ins Freie, die als Rettungsweg dienenden Balkone, Dachterrassen und Außentreppe) freigehalten?
			Türen in den Rettungswegen unverschlossen und von innen in voller Breite offenbar?
			Brandschutztüren/Rauchschutztüren (z. B. keine Keile) funktionsfähig?
			Bestuhlungsplan ausgehängt?
			Zahl der genehmigten Besucherplätze eingehalten?
			genehmigte Anordnung der Besucherplätze eingehalten (Befestigung, Einhaltung Aufstellflächen)
			Einhaltung der Durchgangsbreiten z. B. in den Gängen
			Kontrolle Brandschutz-, Alarmierungseinrichtungen gemäß Abnahmeprotokoll, Auslösemöglichkeiten frei zugänglich?
			Kontrolle BMA, Telefon, Funk
			Sicherheitsbeleuchtung betriebsbereit?
			Brandmelder- und Alarmzentrale leicht zugänglich?
			BMA betriebsbereit ?
			Feuerlöschanlage betriebsbereit?
			Rauchableitung betriebsbereit?
			Feuerlöscher/ Wandhydranten leicht zugänglich?
			Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen betriebsbereit?
			Dekorationen/ Kulissen schwer entflammbar? Nachweise vorhanden?
			Abstände Bühnendekoration eingehalten?
			Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen außerhalb (außer Tagesbedarf) der Bühne
			Aufbewahrung von pyrotechnischen Gegenständen, brennbaren Flüssigkeiten und anderem brennbaren Material (Packmaterial) in dafür vorgesehenen Magazinen
			feuergefährliche Handlungen/ Stoffe /evtl. Abstimmung mit Pyrotechniker
			Genehmigung Pyrotechnik vorhanden und Auflagen (Abstände, Abbrennplatz usw.) eingehalten?
			Kontrolle Schutzvorhang/Sicherheitsabschränkungen durchgeführt?
			Sicherheitsabstände zwischen Zündquellen (Scheinwerfer, Heizstrahler) und brennbarem Material eingehalten?
			Rauchverbot (Ausschilderung/ Einhaltung), Kontrolle der Raucherplätze

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Wachführer BSW

\_\_\_\_\_  
OrtsBM/SBM zur Kenntnis